

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ СЕРТ

Регистрационный № РОСС RU.31642.04СЕР0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01048

Срок действия с 20.12.2023 по 19.12.2026

001318

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004

115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1

Тел./факс: +7 (499) 271-79-84

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8543 70 800 0

ПРОДУКЦИЯ

Барьеры искрозащиты серии АВИС моделей АВИС12-SL-2NAM-2RO; АВИС12-SL-NAM-2RO; АВИС12-SL-NAM-RO; АВИС12-SL-12-45; АВИС12-RPSSI-I-I; АВИС12-RPSSI-I-2I; АВИС12-IDS-I-I; АВИС12-RTD-2I-C; АВИС12-TC-2I; АВИС17-RPSSI-2I-2I. Продукция изготовлена в соответствии техническими условиями ТУ 27.90.11-006-02374271-2022 «Барьеры искрозащиты АВИС».

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования».

Уровень полноты безопасности 2 (SIL2), 3 (SIL3).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский электротехнический завод» (ООО «СТЭЗ»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142821, Россия, Московская область, городской округ Ступино, деревня Шматово, улица Индустриальная, владение 6.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Ступинский электротехнический завод» (ООО «СТЭЗ»).

Основной государственный регистрационный номер: 1165045050642.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142821, Россия, Московская область, городской округ Ступино, деревня Шматово, улица Индустриальная, владение 6.

Номер телефона: +7 (435)933-85-48; адрес электронной почты: info@stezelectro.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 2312953Н от 13.12.2023, № 2312954Н от 13.12.2023 Испытательной лаборатории ООО «НефтеГазБезопасность».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения - 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения устройств, до ввода их в эксплуатацию, не должен превышать 6 месяцев, со дня изготовления или перепроверки, модуля. Срок службы – 10 лет.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксёнов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации